

- A EQUIPO DE MEDIDA
- B INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO 4P-63A
- C INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS UNIPOLARES
- D CONTACTORES CIRCUITO POTENCIA
- F LAMPARA
- G TERMOSTATO DE AMBIENTE
- H RESISTENCIA DE CALDEO 15W
- I CONMUTADOR AUTO.-MAN.
- J PROGRAMADOR ELECTRONICO
- K INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A/300mA
- L INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO AUTOMÁTICO, 4P-25A, 10kA
- M INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO AUTOMATICO UNIPOLAR 25A, 10KA
- N INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO AUTOMATICO 4P-20A, 10kA
- Ñ LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS  
Up= 2kV  
In= 20kA  
Imax= 70kA

